

**Практика обследования и решения
вопросов адаптации объекта
социальной инфраструктуры
и оформления результатов с учётом
основных форм организации доступности**

(ИЗВЛЕЧЕНИЕ БЕЗ ИЛЛЮСТРАЦИЙ)

**Координатор проектов
АНО «Межрегиональный ресурсный центр
«Доступный мир»
М.В. Рохманова**

1. Территория, прилегающая к зданию

| Значимые барьеры для инвалидов и МГН | Неотложные мероприятия (1 этап) | Отложенные мероприятия (2 этап) |
|---|--|---|
| <p>1.1 Отсутствует комплексная и непрерывная система информации о направлении ко входу, в т.ч тактильная (С-п)</p> <p>1.2 Неочищенная поверхность прилегающей территории, в т.ч выезда с парковки на тротуар (К, О-н, С-п, С-ч)</p> | <p>1.1 Установить информационное табло на входе на территорию с дублированием рельефными знаками</p> <p>1.2 Организовать регулярную очистку прилегающей территории</p> <p>1.3 Разместить под знаком парковки номер телефона, по которому можно связаться с сотрудником учреждения с целью получения помощи</p> | <p>1.1 Установить тактильные указатели на пути движения для инвалидов по зрению</p> |

1. Территория, прилегающая к зданию

| Категория инвалидов | Состояние доступности | | |
|---|------------------------|------------------|------------------|
| | на момент обследования | после 1-го этапа | после 2-го этапа |
|  К | ВНД | ДУпп | ДУпп |
|  О-Н | ВНД | ДП | ДП |
|  О-В | ДП | ДП | ДП |
|  С-п | ВНД | ДУпп | ДП |
|  С-ч | ВНД | ДП | ДП |
|  Г-п | ДП | ДП | ДП |
|  Г-ч | ДП | ДП | ДП |
|  У | ДП | ДП | ДП |

2. Вход в здание

| Значимые барьеры для инвалидов и МГН | Неотложные мероприятия (1 этап) | Отложенные мероприятия (2 этап) |
|--|---|--|
| <p>2.1 Отсутствие нормативной информации об ОСИ (Все)</p> <p>2.2 Ненормативные поручни на пандусе (К)</p> <p>2.3 Отсутствие бортиков у пандуса (К)</p> <p>2.4 Ненормативный уклон пандуса (К)</p> <p>2.5 Поверхность пандуса занесена снегом (К)</p> <p>2.6 Отсутствие поручней на лестнице (О-н, С-п, С-ч)</p> <p>2.7 Отсутствие информации для инвалидов по зрению, в т.ч предупреждающей и направляющей (С-п, С-ч)</p> <p>2.8 Наличие перепадов высот на входе (К, С-ч)</p> | <p>2.1 Установить информационное табло со стороны дверной ручки с дублированием рельефными знаками</p> <p>2.2 Нанести контрастную маркировку на проступь крайних ступеней</p> <p>2.3 Установить переговорное устройство перед пандусом</p> <p>2.4 Организовать регулярную очистку поверхности пандуса</p> <p>2.5 Обозначить порог контрастной маркировкой</p> <p>2.6 Согласовать с представителями ООИ в качестве приемлемого передвижение инвалидов по пандусу</p> | <p>2.1 Разместить предупреждающую тактильную информацию перед лестницей и дверью</p> <p>2.2 Установить нормативный пандус</p> <p>2.3 Установить поручни на лестнице</p> <p>2.4 Устранить перепады высот на входе</p> |

2. Вход в здание

| Категория инвалидов | | Состояние доступности | | |
|---|-----|------------------------|------------------|------------------|
| | | на момент обследования | после 1-го этапа | после 2-го этапа |
|  | К | ВНД | ДУпп | ДП |
|  | О-Н | ВНД | ДУим | ДП |
| | О-В | ВНД | ДУпп | ДУпп |
|  | С-п | ВНД | ДУпп | ДП |
| | С-ч | ВНД | ДУим | ДП |
|  | Г-п | ВНД | ДП | ДП |
| | Г-ч | ВНД | ДП | ДП |
|  | У | ВНД | ДП | ДП |

3. Пути движения внутри здания

| Значимые барьеры для инвалидов и МГН | Неотложные мероприятия (1 этап) | Отложенные мероприятия (2 этап) |
|--|---|--|
| <p>3.1 Отсутствуют направляющие и предупреждающие указатели для инвалидов по зрению (С-п)</p> <p>3.2 Отсутствии нормативной контрастной маркировки на ступенях лестницы (С-ч)</p> <p>3.3 На лестницах установлены ненормативные поручни (О-н, С-п, С-ч)</p> <p>3.4 Отсутствует место для собаки-проводника (С-п)</p> <p>3.5 Отсутствует дублирование рельефными знаками кнопок в лифте (С-п)</p> <p>3.6 Отсутствует непрерывная комплексная информация о пути движения к зонам оказания услуг, в т.ч гардеробу и туалету для инвалидов (Все)</p> <p>3.7 Отсутствует информация об уровне этажа напротив выхода из лифтов (Все)</p> | <p>3.1 Организовать сопровождение инвалидов с нарушениями зрения, на креслах-колясках и с патологией верхних конечностей</p> <p>3.2 Нанести контрастную маркировку на проступь ступеней</p> <p>3.3 Организовать зону размещения собаки-проводника</p> <p>3.4 Установить нормативные поручни на лестнице</p> <p>3.5 Установить рельефную информацию рядом с кнопками в лифте</p> <p>3.6 Разместить информацию о направлении движения к зонам целевого назначения, гардеробу и туалету</p> <p>3.7 Разместить информацию об уровне этажа напротив выхода из лифтов</p> | <p>3.1 Установить мнемосхему на путях движения</p> <p>3.2 Установить тактильные направляющие и предупреждающие указатели на путях движения</p> |

3. Пути движения внутри здания

| Категория инвалидов | Состояние доступности | | |
|---|------------------------|------------------|------------------|
| | на момент обследования | после 1-го этапа | после 2-го этапа |
|  К | ВНД | ДУпп | ДУпп |
|  О-Н | ВНД | ДП | ДП |
| | О-В | ДУпп | ДУпп |
|  С-п | ВНД | ДУпп | ДП |
| | С-ч | ДП | ДП |
|  Г-п | ВНД | ДП | ДП |
| | Г-ч | ДП | ДП |
|  У | ВНД | ДП | ДП |

4. Зона целевого назначения

| Значимые барьеры для инвалидов и МГН | Неотложные мероприятия (1 этап) | Отложенные мероприятия (2 этап) |
|--|--|--|
| <p>4.1 Отсутствует информация, в т.ч с дублированием рельефными знаками (Все)</p> <p>4.2 Не организован сурдоперевод при оказании услуг (Г-п)</p> <p>4.3 Высокий прилавок в кассе (К)</p> <p>4.4 Отсутствует информация для инвалидов с нарушениями зрения (С-п)</p> <p>4.6 Отсутствует индукционная система для инвалидов с нарушениями слуха в кассе (Г-ч)</p> | <p>4.1 Установить информацию о зонах оказания услуг, в т.ч с дублированием рельефными знаками</p> <p>4.2 Организовать допуск сурдопереводчика на объект</p> <p>4.3 Разместить рядом с ключевыми экспонатами информацию, выполненной рельефными знаками</p> <p>4.4 Организовать сопровождение инвалидов на креслах-колясках, с патологией верхних конечностей и с нарушениями зрения</p> <p>4.5 Установить индукционную систему в кассе</p> | <p>4.6 Организовать кассу, доступную для инвалидов на креслах-колясках</p> |

4. Зона целевого назначения

| Категория инвалидов | | Состояние доступности | | |
|---|-----|------------------------|------------------|------------------|
| | | на момент обследования | после 1-го этапа | после 2-го этапа |
|  | К | ВНД | ДУпп | ДП |
|  | О-Н | ВНД | ДП | ДП |
| | О-В | ВНД | ДУпп | ДУпп |
|  | С-п | ВНД | ДУпп | ДП |
| | С-ч | ВНД | ДП | ДП |
|  | Г-п | ВНД | ДУпп | ДУпп |
| | Г-ч | ВНД | ДП | ДП |
|  | У | ВНД | ДП | ДП |

5. Санитарно-гигиенические помещения

| Значимые барьеры для инвалидов и МГН | Неотложные мероприятия (1 этап) | Отложенные мероприятия (2 этап) |
|--|---|---|
| <p>5.1 Информация о помещении размещена на дверном полотне (Все)</p> <p>5.2 Отсутствует доводчик на дверях (К)</p> | <p>5.1 Установить информацию о назначении помещения со стороны дверной ручки с дублированием рельефными знаками</p> <p>5.2 Установить доводчик или поручень на дверь кабинки</p> <p>5.3 Организовать сопровождение инвалидов с нарушениями зрения</p> | <p>5.1 Установить мнемосхему санитарно-гигиенического помещения</p> |

5. Санитарно-гигиенические помещения

| Категория инвалидов | | Состояние доступности | | |
|---|-----|------------------------|------------------|------------------|
| | | на момент обследования | после 1-го этапа | после 2-го этапа |
|  | К | ВНД | ДП | ДП |
|  | О-Н | ВНД | ДП | ДП |
| | О-В | ВНД | ДП | ДП |
|  | С-п | ВНД | ДУпп | ДП |
| | С-ч | ВНД | ДП | ДП |
|  | Г-п | ВНД | ДП | ДП |
| | Г-ч | ВНД | ДП | ДП |
|  | У | ВНД | ДП | ДП |

6. Система информации

| Значимые барьеры для инвалидов и МГН | Неотложные мероприятия (1 этап) | Отложенные мероприятия (2 этап) |
|---|--|---------------------------------|
| <p>6.1 Нарушение нормативных требований к размещению визуальной информации</p> <p>6.2 Отсутствие дублирования информации тактильными средствами</p> <p>6.3 На сайте выставочного центра не описаны маршруты транспорта до объекта</p> | <p>6.1 Организовать размещение комплексной системы информации на всех зонах объекта (см. п.1-5)</p> <p>6.2 Разместить на сайте сведения о маршрутах общественного транспорта</p> | |

6. Система информации

| Категория инвалидов | | Состояние доступности | | |
|---|-----|------------------------|------------------|------------------|
| | | на момент обследования | после 1-го этапа | после 2-го этапа |
|  | К | ВНД | ДП | ДП |
|  | О-Н | ВНД | ДП | ДП |
| | О-В | ВНД | ДП | ДП |
|  | С-п | ВНД | ДУпп | ДП |
| | С-ч | ВНД | ДП | ДП |
|  | Г-п | ВНД | ДУпп | ДУпп |
| | Г-ч | ВНД | ДП | ДП |
|  | У | ВНД | ДП | ДП |

Выводы о состоянии доступности ОСИ и услуг для инвалидов

| Состояние доступности объекта и услуг для инвалидов и других МГН | К | О-н | О-в | С-п | С-ч | Г-п | Г-ч | У |
|--|------|------|------|------|------|------|-----|-----|
| -на момент обследования | ВНД | ВНД | ВНД | ВНД | ВНД | ВНД | ВНД | ВНД |
| после неотложных мероприятий (1-го этапа работ) | ДУпп | ДУим | ДУпп | ДУпп | ДУим | ДУпп | ДП | ДП |
| после отложенных мероприятий (2-го этапа работ) | ДУпп | ДП | ДУпп | ДП | ДП | ДУпп | ДП | ДП |
| после капитального ремонта / реконструкции (3-го этапа работ) | ДП | ДП | ДУпп | ДП | ДП | ДУпп | ДП | ДП |